GMINA JASIEŃ

ul. XX - Lecia 20 , 68-320 Jasień

tel. (0 68) 4578887 fax. (0 68) 4578873

>>

ZPO.271.03.11 Jasień 15.06.2011 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

dotyczy : postępowania na zamówienie publiczne na

Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego kanalizacji sanitarnej miasta Jasienia

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2010 roku nr 113 poz.759 ze zm.) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące w/w zamówienia publicznego:

Pytanie nr 15
Czy dla obszaru objętego inwestycją Gmina posiada Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego?
Odpowiedź na pytanie nr 15
Gmina nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na obszar objęty inwestycją.
Pytanie nr 16.
Czyją własnością są działki, na których przewidziana jest lokalizacja przepompowni ścieków ?
Odpowiedź na pytanie nr 16
Działki, na których przewidziana jest lokalizacja przepompowni ścieków w koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Jasień są własnością Gminy Jasień .
Pytanie nr 17.
W odpowiedzi z dnia 7.06.2011 r. podano informacje, że obszar nie zawiera terenów zamkniętych (PKP). Natomiast z załączonego planu projektowanych sieci kanalizacyjnych wynika , że kanał w zlewni P-3 odcinek S3.7 do S3.9 przebiega przez tereny kolejowy. Prosimy o jednoznaczne stanowisko w tej sprawie ?
Odpowiedź na pytanie nr 17
Przejście poprzeczne kanalizacji sanitarnej na odcinku S3.7 do S3.9 przez teren zamknięty będzie odrębnym opracowaniem i nie wchodzi w zakres opracowania projektu. Natomiast należy zaprojektować studnię S3.7 a odcinek równoległy do terenu zamkniętego od studni bez numeru do studni S3.9 należy zaprojektować poza terenem zamkniętym na gruncie Gminy Jasień.

Burmistrz
/-/ Helena Sagasz