

Jasień 24.08.2012 r.

PN/1/2012

**Szanowni Wykonawcy**  
**Uczestnicy postępowania o udzielenie**  
**zamówienia publicznego**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na: **„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Jasień, obejmująca ul. Lubską, Mickiewicza, Rolniczą, Akacjową, Letnią, Brzozową i Konopnickiej”**

W dniu 22.08.2012 r. do Zamawiającego fax-em wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania przetargowego; zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela się następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1.**

**Czy zamiast studzienek betonowych zamawiający dopuszcza zastosowanie na w/w inwestycji studzienek DN 1000 tworzywowych monolitycznych, przeciwwyporowych poprzez poszerzenie trzonu wznoszącego w stosunku od nominalnej średnicy i zakończone teleskopem DN 630, pozwalającym na dopasowanie do nachylenia terenu  $\geq 3^\circ$ , a sztywność obwodowa trzonów wznoszących wynosi minimum 2 SN, ponadto wytrzymałość studzienki na wody gruntowe wynosi 2 m od dna studzienek?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje przy realizacji przedmiotowego zadania zastąpienia studzienek betonowych DN 1000 występujących w projekcie studzienkami tworzywowymi monolitycznymi, przeciwwyporowymi.

Prezes Zarządu  
mgr inż. Tomasz Pełka