

PN/1/2012

Jasień 12.09.2012 r.

**Szanowni Wykonawcy**  
**Uczestnicy postępowania o udzielenie**  
**zamówienia publicznego**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na: **„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Jasień, obejmująca ul. Lubska, Mickiewicza, Rolniczą, Akacją, Letnią, Brzozową i Konopnickiej”**

W dniu 29.08.2012 r. do Zamawiającego fax-em wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania przetargowego; zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela się następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1.**

**Uprzejmie prosimy o podanie o jakich uziarnieniach i dokładnie jakie mieszanki mineralno-asfaltowe należy zastosować w/w zadaniu?**

**Pytanie 2.**

**Przedstawione wymagania wobec materiałów dla warstwy ścieralnej, wyrównawczej, wiążącej i wzmacniającej oparte są o nieaktualne normy. Prosimy o przedstawienie wymagań w stosunku do materiałów na MMA (kruszywo, wypełniacz, lepiszcze) i ich przedstawienie w nawiązaniu do norm z serii PN-EN oraz dokumentów WT-1 i WT-2?**

**Pytanie 3.**

**Po zapoznaniu się z SST zauważono brak krzywych granicznych, minimalnej zawartości lepiszcza oraz wymagań właściwości MMA. Prosimy o uzupełnienie tych danych w SST?**

**Pytanie 4.**

**Prosimy o zmianę wymagań dotyczących kontroli jakości wyprodukowanej MMA i ich przedstawienie w oparciu o normy PN-EN 13108-20/21 oraz dokument WT-2 (wymóg ZKP)?**

**Pytanie 5.**

**W STT zapisano iż należy zastosować drogową kationową emulsję asfaltową w oparciu o wymagania EmA-99 . Jest to dokument nieobowiązujący. Prosimy o przedstawienie wymagań dla emulsji w oparciu o obowiązującą normę PN-EN13808?**

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe pytania, autorzy projektu budowlanego wprowadzili następujące zmiany do Opisu Przedmiotu Zamówienia:

1. Zmienia się treść ST 04.00 – jednolita obowiązująca treść w załączeniu do niniejszego wyjaśnienia.
2. Wprowadza się dodatkowo specyfikacje:
  - ST-04A.01 – „Podbudowa z betonu asfaltowego. Wg PN-EN”,
  - ST-04 B.00 – „Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca. Wg PN-EN”,
  - ST-04C.00 – „Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA). Wg PN-EN”.

Prezes Zarządu  
*mgr inż. Tomasz Pełka*