



NIP 928-17-88-176 Regon 971255082 e-mail : zk.jasien@post.pl

PN/1/2015

ZAKŁAD KOMUNALNY

sp. z o.o.
tel./fax 68 371-08-49
ul. Kolejowa 9, 68-320 JASIEŃ
NIP 928-17-88-176, Regon 971255082
PKO BP O/Lubsko 60 10035400 0000 5002 0003 0568
Kapitał Zakładowy Spółki 2.504.250,00 zł

Szanowni Wykonawcy
Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego

dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Modernizacja ujęć wody w miejscowości Jasień przy ul. Leśnej i Wodnej”.

W dniu 11.02.2015 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania przetargowego, o następującej treści;

„W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót określono typ pompy EVMG 32-F5 o mocy 7,5 kW produkcji Ebara.

Czy dopuszczacie Państwo budowę zestawu hydroforowego z pomp innego producenta, np. Grundfos?”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela się następującej odpowiedzi;

Zamawiający określił w pkt 4 IDW – SIWZ;

“Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ.

Zadanie, które będzie realizowane, zostało określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót – stanowiącym załączniki do SIWZ.

Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia traktować należy jako informację uściślającą i przykładową. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych co do ich jakości i docelowego przeznaczenia oraz spełniających funkcje i walory użytkowe.

Wykonawca w celu dokładnego zapoznania się z zakresem prac i dostaw urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia zobowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną na obiektach objętych modernizacją.”

W związku z powyższym specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót traktować należy jako opis przedmiotu zamówienia a zatem Zamawiający dopuszcza budowę zestawu hydroforowego z pomp innego producenta.

Prezes Zarządu

[Podpis]
mgr inż. Tomasz Petka