



Jasień dnia 13.02.2015 r.

NIP 928-17-88-176 Regon 971255082 e-mail : zk.jasien@post.pl

PN/1/2015

ZAKŁAD KOMUNALNY
sp. z o.o.
tel./fax 68 371-08-49
ul. Kolejowa 9, 68-820 JASIEŃ
NIP 928-17-88-176, Regon 971255082
PKO BP O Lubsko 60 10205150 0000 5202 0033 0569
Kapitał Zakładowy Spółki 2.504.250,00 zł

Szanowni Wykonawcy
Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego

dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Modernizacja ujęć wody w miejscowości Jasień przy ul. Leśnej i Wodnej”.

W dniu 13.02.2015 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania przetargowego. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela się następujących odpowiedzi;

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie: załączanie przedmiotowej sprzężarki do pracy równoległej z pracą pomp głębinowych bez konieczności analizy obecności powietrza w rurociągu i przekąźnika czasowego.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 2

Czy w rozumieniu oczekiwań monitorowania SUW Leśna i Wodna:
- poziom lustra wody w studni jako monitorowania poziomu suchobiegu pomp głębinowych;

Odpowiedź:

Tak.

- sygnały binarne: wodomierze pomp głębinowych – Zamawiający oczekuje realizowanie pomiaru ilości wody na wyjściu ze stacji oraz możliwość odczytu i zapisu w realizowanym systemie monitoringu;

Odpowiedź:

Tak.

- czy agregaty prądotwórcze powinny posiadać funkcje autorozruchu, tj. układ w sposób automatyczny powinien załączyć agregat do pracy i przełączać zasilanie rezerwowe.

Odpowiedź:

Tak.

Prezes Zarządu

mgr inż. Tomasz Petka