



# Gmina Jasień

ul. XX Lecia 20 , 68-320 Jasień

tel. (68) 457-88-72 fax. (68) 457-88-73

---

Znak sprawy: ZPOŚiP.271.1.2.2020.IP

Jasień, 10 lutego 2020 r.

Urząd Miejski w w Jasieniu, ul. XX-lecia 20, 68 – 320 Jasień NIP: 928 1963 691 e-mail: um.@jasien.pl: [www.jasien.com.pl](http://www.jasien.com.pl) Dni i godziny urzędowania: Poniedziałek 7.30-16.30 wtorek –czwartek.7.00 –15.00 piątek 7 00 - 14 00

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego nr ZPOŚiP.271.1.2020.IP pn.:

### **„Przebudowa dachu nad salą gimnastyczną i zapleczem, obiektu przy ul Podmokłej 1 w m. Jasień, dz. nr 1012/2”**

Zamawiający –Gmina Jasień, działając w oparciu o art. 38 ust. 3a ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.).Przekazuje Państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

#### **Pytanie 1**

Czy zamiast blachy trapezowej może być zastosowana blachodachówka? Ponieważ przy tym łuku (profil dachu – przyp. Zamawiającego) nie jest się w stanie idealnie wyprofilować blachę trapezową.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający, po konsultacji z projektantem, wyraża zgodę na zastosowanie blachodachówki, przy czym należy użyć wzoru i arkuszy umożliwiających uzyskanie odpowiedniego do konstrukcji dachu profilowania.

Zamawiający po dokonaniu oceny zakresu i wpływu dokonanej zmiany na sporządzenie ofert oraz pozostały czas na jej złożenie nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

**Burmistrz Jasienia**  
**Andrzej Kamyszek /-/**

Sporządził: ZPOŚiP Małgorzata Zimna

---